

АКТ
подготовки и проведения тренировки
по эвакуации проживающих и персонала
в ОАУСО «Новгородский ЦСА»

«16»июня 2021г.

Место проведения: ОАУСО «Новгородский ЦСА»

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима на объекте, проведена тренировка по эвакуации посетителей и персонала в ОАУСО «Новгородский ЦСА».

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всем категориями проживающих и сотрудников, и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в помещении кабинета на 1 этаже
в 09 ч.45 мин.

Вследствие сработки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, очаг возгорания был обнаружен работником, который передал сообщение о задымлении сотрудникам и проживающим.

В 09 ч.45 мин. Специалистом по соц. работе оповещено о возникновении пожара проживающим и сотрудникам Центра, организовано открытие запасных эвакуационных выходов.

В 09 ч.46мин. Директором ОАУСО «Новгородский ЦСА» дано указание отключить общее электроснабжение и начать эвакуацию.

В 09 ч.46мин. Начата общая эвакуация с объекта.

В 09ч.47мин.. Сотрудники ОАУСО «Новгородский ЦСА» приступили к тушению условного пожара имеющимися средствами пожаротушения.

В 09 ч.50мин.. Эвакуация завершена.

Во время эвакуации были отмечены недостатки в связи с неправильными действиями сотрудников учреждения, проведен дополнительный инструктаж.

В 09 ч.51мин. Эвакуация была завершена общим построением во дворе объекта. В эвакуации задействовано 35 человек.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации людей и тушения условного пожара.

Руководителем учреждения отмечено, что тренировка в целом прошла положительно, система АПС сработала нормально, цели и задачи тренировки достигнуты.

Вместе с тем, в связи с неправильными действиями отдельных сотрудников, с ними необходимо провести дополнительные занятия о правилах поведения при пожаре.

Директор
ОАУСО «Новгородский ЦСА»



А.Б Катаев