



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

-----  
**Областное автономное учреждение  
социального обслуживания  
«Новгородский центр  
социальной адаптации»**  
-----

173020 Великий Новгород  
ул. Хутынская, д.5 «б»  
тел.:63-40-24  
E-mail: [novcsa@yandex.ru](mailto:novcsa@yandex.ru)

№ 123 от 28 мая 2019 г

**Отчет об устранении нарушений требований  
пожарной безопасности**

1. В наличии инструкция пожарной сигнализации, которая разработана в соответствии с 18 главой Правил противопожарного режима в РФ.
2. Проводится ежеквартальная проверка огнетушителей, включающая в себя осмотр внешнего вида огнетушителей и осмотр места установки, в том числе подход к огнетушителям.
3. Выполнен ремонт пожарной лестницы с проведением испытаний и составлением протокола испытаний.
4. Проведены работы по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта о пригодности для дальнейшей эксплуатации на объекте.
5. Здание «НЦСА» оборудовано системой оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре 3-его типа (речевое оповещение, световые оповещатели «Выход»).
6. В помещениях раздаточной и обеденного зала установлена автоматическая пожарная сигнализация.
7. 1 раз в полугодие проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, с составлением соответствующих документов.
8. Установлена металлическая огнестойкая дверь в проёме помещения гладильной, с сертификатом соответствия и оформлением акта на проверку работоспособности, ежеквартально проводится осмотр и проверка противопожарных дверей в учреждении, оформляются акты.
9. 1 раз в год организована перекачка пожарного рукава с составлением документа.
10. Произведён ремонт в комнате №13, с применением негорючих материалов, подтверждённых сертификатами соответствия по пожарной безопасности.

11. Обеспечен достаточный уровень звукового сигнала СОУЭ, производимый оповещателями в комнате № 14(2 этаж), в столовой, ночном отделении, комната №2 и комната №1 (1 этаж).
12. На путях эвакуации (уличная эвакуационная лестница, выходящая во двор) установлены металлические перила высотой более 1,2 метра; освобождён от мебели проход в коридоре на втором этаже.

**Ответственный за пожарную безопасность  
ОАУСО «Новгородский ЦСА»**



**Галманова Н.В.**